

W związku z pytaniami do SIWZ dotyczącymi Przetargu Nieograniczonego na Budowę kotłowni gazowej o mocy cieplnej 10 MW, opartej na kotłach gotowych do spalania 100% wodoru zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Konarskiego, Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa wyjaśnia kolejne pytania:

Pytanie 51.

Opis projektu części elektrycznej przewiduje (str. 4) „W rozdzielnicy tej zabudować Wyłącznik Główny o prądzie znamionowym min 500A (np. typ N2-80 3P). Na Drzwiach szafki zabudować pokrętko drzwiowe sprzęgające (np. typ NZM2-XTVDV) dedykowane do typu zastosowanego wyłącznika głównego, które zostanie połączone z wyłącznikiem głównym za pomocą przedłużacza osi napędu (np. typ NZM2-XTVDV).”

Natomiast schemat rozdzielnicy kotłowni (E-2) przewiduje jedynie rozłącznik bezpiecznikowy gG 400A. Proszę o wyjaśnienie nieścisłości i co należy wycenić w ramach postępowania.

Odpowiedź:

Zaktualizowaliśmy schemat rozdzielnicy kotłowni, którego poprawną wersję prezentujemy na naszej stronie jako załącznik Nr E-2 Rozdzielnica Kotłownia – schemat 15.10.2025.

Ponadto informujemy, że zgodnie z opisem projektu należy zabudować wyłącznik główny (np. N2-80 3P).

Pytanie 52.

Schemat elektryczny E-1 przewiduje Rozdzielnicę Cerbex 500A, 3P. Czy należy zamontować dwa wyłączniki 500A w układzie szeregowym, - Cerbex i RK, zgodnie z opisem?

Odpowiedź:

TAK, najpierw przed wejściem do budynku musi być rozdzielnia Cerbexowa, a potem z niej zasilona Rozdzielnia RK już wewnątrz obiektu kotłowni.

Pytanie 53.

W materiałach przetargowych z opisu projektu części elektrycznej wynika, że rysunków powinno być 10. Jednak brak w materiałach przetargowych rysunku E-9. Prosimy o możliwie odwrotne uzupełnienie materiałów przetargowych.

Odpowiedź:

W odpowiedzi na pytanie załączamy rysunek E-9 Rozdzielnica Cerbex – schemat 15.10.2025.

DYREKTOR
Zakładu Energetyki Ciepłej KSM
mgr inż. Jarosław Borowiec

15-10-2025 r.